65-LECIE PRZYCHODNI W KOŚCIERZYNIE
25-LECIE SPÓŁKI NZOZ „PRZYCHODNIA"
NZOZ PRZYCHODNIA KOŚCIERZYNA

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia" Sp. z o.o. w Kościerzynie

83-400 Kościerzyna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7

System zarządzania ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 ISO/IEC 27001:2022
TÜVRheinland CERTYFIKOWANO
www.tuv.com ID 9105026151

www.nzozprzychodnia.pl
REGON: 192115145-00024
NIP: 591-15-33-956
KRS 0000071785
Sąd Rejonowy w Gdańsku

tel. 58 680 24 94 BDO 000012815
email: sekretariat@nzozprzychodnia.pl
Kapitał Zakładowy: 120650zł.
Zarząd 2 – osobowy
Piotr Słomiński, Jan Kowalke

Kościerzyna, dn. 18.11.2025 r.

NZOZ- ...921...../2025/DE/AB

*W związku ze sporządzaniem wniosku o dofinansowanie w ramach projektu "Dostępność Plus dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS)", realizowany przez Ministerstwo Zdrowia oraz z planowanym zakupem windy/dźwigu osobowego zwracamy się do Państwa z prośbą o sporządzenie **orientacyjnej** wyceny dla tegoż przedsięwzięcia.*

Uwaga. W przypadku otrzymania dofinansowania zwrócimy się do Państwa z oficjalnym zapytaniem ofertowym.

ZAPYTANIE O CENĘ – wstępne.
dotyczące zakupu i montażu zewnętrznej windy (dźwigu osobowego) zgodnej ze Standardem Dostępności AOS **w miejsce istniejącej platformy osobowej**

1. Zamawiający

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej Curie 7
83-400 Kościerzyna
tel. 505 013 313; 58 680 24 93, e-mail: a.bielawa@nzozprzychodnia.pl

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie z obsługi zewnętrznej windy osobowej (dźwigu osobowego) obsługującej poziom terenu (parter) oraz pierwszą kondygnację budynku, zgodnej z wymogami dokumentu „Standard Dostępności Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS)" oraz obowiązującymi normami.

3. Wymagania techniczne i funkcjonalne:

• Winda zewnętrzna, zadaszona i odporna na warunki atmosferyczne.
• Liczba przystanków: 2 (parter i I piętro).
• Wysokość podnoszenia: ~3,8 m.
• Udźwig: min. 315 kg (zalecany 400 kg).
• Wymiary kabiny: min. 110 × 140 cm (zalecane 150 × 210 cm).
• Szerokość drzwi: min. 90 cm, drzwi automatyczne lub półautomatyczne z czujnikami bezpieczeństwa.
• Napęd: hydrauliczny lub elektryczny z płynnym startem i zatrzymaniem.
• Różnica poziomu pomiędzy kabiną a posadzką: maks. 2 cm.

• Poręcze po obu stronach, zgodnie z możliwościami technicznymi (wys. 90 cm, odstęp 5 cm).
• Lustro na ścianie przeciwległej (wys. 40–190 cm).
• Oświetlenie min. 30 lx, powierzchnia antypoślizgowa (R10).
• System awaryjnego opuszczania i zasilania UPS.
• Sygnalizacja głosowa i świetlna o przyjeździe windy.
• Panele zewnętrzne i wewnętrzne z przyciskami wypukłymi, opisanymi Braille'em.
• Przycisk alarmu żółty, przycisk wyjścia zielony.
• Zgodność z wymaganiami UDT, dostarczenie dokumentacji technicznej i deklaracji CE.

4. Zakres oferty

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Dostawa kompletnego urządzenia z konstrukcją szybu i zadaszeniem.
3. Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.
4. Odbiór techniczny UDT.
5. Gwarancja min. 24 miesiące.

5. Termin realizacji

Prosimy o wskazanie możliwego terminu dostawy, montażu i odbioru technicznego od dnia podpisania umowy.

6. Składanie wstępnych ofert

Oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: a.bielawa@nzozprzychodnia.pl do dnia 21.11.2025 r. do godz. 13.00

7. Załączniki

Załącznik nr 1 – Standard Dostępności AOS (fragment dotyczący wind)

KIEROWNIK
DZIAŁU EKSPLOATACJI,
ZAOPATRZENIA I PROMOCJI
Anna Bielawa